



**МОСОБЛГАЗ**

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ФИЛИАЛ «РАМЕНСКОЕ МЕЖРАЙГАЗ»**

140100, г. Раменское, ул. Левашова, д. 12  
телефон: (49646) 326-90, (495) 597-5555,  
факс: (49646) 326-90  
www.ramenskoe.mosoblغاز.ru  
e-mail: ramenskoe@mosoblغاز.ru

**Технические условия для присоединения № 2876 - 167/1 от « 05 » 11 2012 г.**  
(действительны в течение двух лет)

*Настоящие технические условия для присоединения выданы в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», Правилами пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 17.05.2002 г. № 317, Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления, утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 18.03.2003 г. № 9.*

**Субъект:** ООО «Хорстен»

**Объект газификации:** 591 жилой дом расположенный в Раменском районе, сельское поселение Софьинское, д. Тяжино, с разработкой схемы газоснабжения всей застройки с общим расходом газа 2180,8 м<sup>3</sup>/час

**Источник газоснабжения (место присоединения к газопроводу):** существующий газопровод высокого давления Р 0,6 МПа Д 160 мм, проложенный на СНТ Эврика

**Требования к учету газа:** Учет газа должен осуществляться в соответствии с действующими Правилами учета газа и Постановлением Правительства Московской области от 01.08.2006 № 738/29.

015181


**Условия и порядок газификации домов коллективной застройки, жилых многоквартирных домов с применением поквартирного газоиспользующего оборудования**

1. Работы производятся по проекту, выполненному проектной организацией, допущенной к работе в установленном порядке.
2. В качестве весьма усиленной изоляции для стальных газопроводов применять двухслойные покрытия на основе экструдированного полиэтилена.
3. Присоединение к действующему газопроводу должно быть согласовано с его собственником, либо иным лицом, владеющим и распоряжающимся газопроводом на ином законном основании.
4. К согласованию рабочих чертежей представить разработанную схему газоснабжения всего поселка в соответствии с документом территориального планирования, с указанием диаметров распределительных газопроводов по улицам.
5. Проект газификации представляется на согласование в полном объеме.
6. Газооборудование жилых домов должно быть адаптировано на номинальное давление газа перед приборами 130 мм вод. ст.
7. Застройщик или заказчик заблаговременно, но не позднее чем за 3 рабочих дня до начала строительства/реконструкции, должен направить в филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Раменскоемежрайгаз» извещение о начале таких работ.
8. Строительство наружных газопроводов должно выполняться по согласованным с ГУП МО «Мособлгаз», либо его филиалами проектам. За качеством строительства заказчиком организуется строительный контроль, с привлечением специалистов, допущенных к работе в установленном законом порядке.
9. Технические условия на присоединение выданные филиалом ГУП МО «Мособлгаз» «Раменскоемежрайгаз» составлены в 2-х подлинных экземплярах, первый экземпляр для Заказчика, второй для филиала ГУП МО «Мособлгаз».

**Прочие условия:**

1. Технические условия на присоединение к газораспределительной системе являются обязательными к исполнению. Отступление от технических условий допускается по предварительному согласованию с ГУП МО «Мособлгаз» Раменскоемежрайгаз.
2. Пуск газа производится после государственной регистрации права собственности на принятый в эксплуатацию объект газового хозяйства (кроме газопроводов-вводов к индивидуальным жилым домам), при этом ответственность за организацию технического обслуживания лежит на собственнике.
3. Газопровод-источник находится на балансе ГУП МО «Мособлгаз» Раменскоемежрайгаз
4. Минимальное зафиксированное давление в газопроводе - источнике составляет 0,45 МПа.

Первый заместитель директора -  
главный инженер



В. И. Михайлов  
(И.О.Ф.)

Начальник ПТО



И. В. Шмелева  
(И.О.Ф.)

С условиями газификации и порядком присоединения к газораспределительной сети согласен:

09.11.2012г.

(дата, подпись, фамилия)

Технические условия получены:

09.11.2012г.

(дата, подпись, фамилия, документ, подтверждающий полномочия)

